

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem
Wärmenetz Mertingen 

Betreiber
ProTherm Mertingen GmbH 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	99,81 g _{CO2} /kWh
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,27
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,22

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 21.05.2028.

ausgestellt am: 17.12.2021

Tizian Freytag

Gutachter-Nr.: FW609-406 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0278_FW309-1u7_17122021 

